

# 嘉兴市环境保护局

---

嘉环建函〔2011〕81号

## 关于嘉兴市图书馆二期（古籍善本藏书楼）工程项目环境影响登记表审查意见的函

嘉兴市图书馆：

你馆委托嘉兴市环境科学研究有限公司编制的《嘉兴市图书馆二期工程项目环境影响登记表》（以下简称《环境影响登记表》）收悉。现将我局审查意见函复如下：

一、原则同意嘉兴市环境科学研究有限公司编制的《环境影响登记表》的基本结论，提出的污染防治措施和建议，可作为项目建设和环境管理的依据。

二、该项目总投资 3820.09 万元，主要建设内容为：书库、藏阅楼、读者活动用房、业务办公用房、辅助用房、地下公共停车库及室外配套工程等。扩建工程总建筑面积 1443 平方米。建设地点位于现嘉兴市图书馆西南侧，东至海盐塘路，南临博物馆，西至七一广场。

三、建设单位应认真落实《环境影响登记表》提出的各项污染防治措施。并切实做好以下工作：

1、加强施工期的环境管理，防止施工废水、扬尘、噪声对周围环境造成影响。开工前施工单位应到市环境监察部门办理施工期

间排污申报手续。合理安排施工时间，施工噪声严格执行 GB12523-1990《建筑施工场界噪声限值》标准，夜间 10 点至次日凌晨 6 点不得擅自从事有噪声污染产生的机械作业，如确需夜间施工则应向市环保部门申请，经批准后方可实施。

2、采用雨污分流。生活污水和食堂废水须经处理，污染物浓度达到 GB8978-1996《污水综合排放标准》三级标准后纳入市政污水管网，进行集中处理，在当地不得另设排污口。

3、加强对地下车库的通风管理，杜绝尾气排放超标的车辆驶入。

食堂油烟废气经净化处理，污染物浓度达到 GB18483-2001《餐饮业油烟排放标准（试行）》后高空排放，其排放口与周边环境敏感点距离不得小于 20 米。

4、产生的固体废弃物应分类收集，作资源化或无害化处理，不得随意弃置。生活垃圾由环卫部门统一收集清运处理。

5、加强植树绿化，确保绿化率达 30%，营造美丽整洁环境。

上述审查意见请建设单位认真落实。本项目应严格执行环保“三同时”制度，建设项目内容如有变化，须另行报批。工程竣工后三个月内向我局申请项目竣工环境保护设施验收。

嘉兴市环境保护局

二〇一一年六月三十日

抄送：嘉兴市发展和改革委员会、嘉兴市环境科学研究所有限公司