


存

嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程管理用房 低压配电柜采购项目验收意见

嘉兴市贯泾港水厂水源生态湿地治理工程管理用房低压配电柜采购项目，采购内容为 GGD 柜 9 台（包括 D1 进线柜、D2 1#水泵控制柜、D3 2#水泵控制柜、D4 3#水泵控制柜、D5 4#水泵控制柜、D6 5#水泵控制柜、D7 电容补偿柜、D8 馈电柜、D9 馈电柜）。根据双方的施工协议内容，到 2013 年 7 月 15 日上海河村电气有限公司完成了配电柜的安装和调试工作，经过半年的试运行，满足了设备的运行要求，相关参建单位于 2014 年 3 月 12 日现场检查，并同意通过检验验收，交付使用。

嘉兴市水利投资有限公司：



浙江求是工程咨询监理有限公司：



上海河村电气有限公司：



2014 年 3 月 12 日

109