

# 人防施工图设计文件

## 审查合格书

报告书编号：2018-134

工程名称：嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程（嘉绢印象1号人防地下室）

建设单位：嘉兴城市建设投资有限公司

报告日期：2018年04月18日
















嘉兴市宏诚施工图审查中心

浙江省房屋建筑工程施工图设计文件

# 人防审查合格书

审查机构：嘉兴市宏诚施工图审查中心

编号：2018-134

项目名称	嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程（嘉绢印象1号人防地下室）								
项目概况	建设地点	浙江省嘉兴市南湖区							
	工程类型	公共建筑	防护等级	核6级常6级					
	战时用途	二等人员掩蔽所	平时用途	汽车库					
	建筑面积(m <sup>2</sup> )	3575	使用面积(m <sup>2</sup> )	2422.2					
	掩蔽面积(m <sup>2</sup> )	2422.2	战时掩蔽人数或物资(人或 m3)	2423					
	详细技术指标见“人防工程设计情况一览表”								
建设单位	嘉兴城市建设投资有限公司		联系人						
勘察单位	浙江中材工程勘测设计有限公司								
	资质等级		证书编号	B133028755					
设计单位	浙江省城乡规划设计研究院								
	资质等级	甲级	证书编号	A133011409					
审 查 结 论									
审查合格，颁发《施工图设计文件人防审查合格书》 审查人员（签字）： <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">建筑： </td> <td style="width: 50%;">结构： </td> </tr> <tr> <td>给排水： </td> <td>电气： </td> </tr> <tr> <td>暖通： </td> <td></td> </tr> </table>				建筑： 	结构： 	给排水： 	电气： 	暖通： 	
建筑： 	结构： 								
给排水： 	电气： 								
暖通： 									
法定代表人（签字或签章）： 									
审查机构（盖章）： 									
2018年04月18日									

备案情况： \_\_\_\_\_

### 人防工程设计情况一览表

项目名称	嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程（嘉绢印象1号人防地下室）									
地下建筑面积	73357.5	地下建筑层数			2					
人防工程类型	人员掩蔽工程	人防位于地下层数			地下二层					
防护类别	甲类	抗力等级			核6级常6级					
人防工程各防护单元明细表										
单元编号	建筑面积(m <sup>2</sup> )	有效面积(m <sup>2</sup> )	掩蔽面积(m <sup>2</sup> )	战时功能	防护等级	掩蔽人数或物资(人或吨)	平时功能	战时出入口	战时封堵	
									口部封堵	单元间封堵
人防防护单元一	1815.7	1307.4	1307.4	二等人员掩蔽所	核6级常6级	1308	汽车库	3	1	1
人防防护单元二	1759.3	1114.8	1114.8	二等人员掩蔽所	核6级常6级	1115	汽车库	2	2	
注：地下室人防区停车位数量65个。										

# 房屋建筑人防工程施工图设计文件审查

## 审查意见书（一审）

该项目施工图设计文件已于2018年\_04月17日完成审查, 审查意见为: 修改。

请建设单位将审查意见书及时送达勘察设计单位, 按审查意见修改后, 以意见回复或修改施工图的形式反馈。

**工程名称:** 嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程(嘉绢印象1号人防地下室)

**建设单位:** 嘉兴城市建设投资有限公司

**勘察单位:** 浙江省工程勘察院

**设计单位:** 浙江省城乡规划设计研究院

**审查机构(盖章):** 嘉兴市宏诚施工图审查中心

**建设单位签收:**

年 月 日



# 房屋建筑人防工程施工图设计文件审查



审查意见书 ( 一审 )

工程名称		嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程(嘉绢印象北翼1、2号楼, 1号地下室, 嘉绢印象主厂房修缮保护)		审查编号	[2018]-134
专业	建筑	主审人	徐伟	审查结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 一次审查退回
审查人		徐伟	联系电话	审查人对设计回复确认签字	
序号	单体	图号	审查意见描述	违规类型	处理意见
1	1号地下室	建施-02	提供按人民防空工程建设管理权限规定的人民防空行政主管部门的对申报审查工程的审查意见, 并核实其规模和标准。	设计深度不够	必须修改图纸并反馈 根据人防扩初意见, 按新建建筑面积的6%进行人防设计, 已核实, 配建面积满足规范要求。
2	1号地下室	建施-12	根据人民防空地下室设计规范第3.2.1条, 标注梁底净高, 并符合规范要求。(另图号有误)	设计深度不够	必须修改图纸并反馈 设计调整
设计回复人				设计回复人联系电话	13857195617
设计回复时间		2018.4.27		设计单位盖章	



# 房屋建筑人防工程施工图设计文件审查

审查意见书（一审）

工程名称		嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程（嘉绢印象北翼1、2号楼，1号地下室，嘉绢印象主厂房修缮保护）		审查编号	[2018]-134
专业	结构	主审人	徐伟	审查结论	<input type="checkbox"/> 通过 <input checked="" type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 一次审查退
审查人	陈彩琴	联系电话		审查人对设计回复确认签字	
序号	单体	图号	审查意见描述	违规类型	处理意见 设计单位回复意见
1	人防	结施-23	说明中补充人防的设防等级。 左下角1~4轴的结构与整体地下室不符。	设计深度不足	修改图纸并反馈意见 已修改，详见结施-23
2	人防	结施-24	节点7、8：临战封堵侧边的门框柱配筋是否能满足人防门水平力的作用（框架柱位置无与之垂直的墙作支座时）。 节点1：标注门框柱的尺寸。 节点1~6：标注门框名称，方便选用详图；门框详图中示意角钢门框位置。	设计深度不足	补充计算书、复核图纸并反馈意见 已修改，详见结施-24 (角钢已在建筑详图中表示)
3					
4					
5					
设计回复人		徐之华		设计回复人联系电话	13516875600
设计回复时间		2018.4.26		设计单位盖章	

# 房屋建筑人防工程施工图设计文件审查

审查意见书（一审）


工程名称		嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程（嘉绢印象北翼1、2号楼，1号地下室，嘉绢印象主厂房修缮保护）		审查编号	[2018]-134	
专业	给排水	主审人	徐伟	审查结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 一次审查退回	
审查人	钟瑞英	联系电话		审查人对设计回复确认签字		
序号	单体	图号	审查意见描述	违规类型	处理意见	设计单位回复意见
1			人防设计基本满足设计要求			
设计回复人		杨凯		设计回复人联系电话	15958001405	
设计回复时间		2018.4.27		设计单位盖章		



# 房屋建筑人防工程施工图设计文件审查

审查意见书 ( 一审 )


工程名称		嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程 (嘉绢印象北翼1、2号楼, 1号地下室, 嘉绢印象主厂房修缮保护)		审查编号	[2018]-134
专业	电气	主审人	徐伟	审查结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 一次审查退
审查人	张国民	联系电话		审查人对设计回复确认签字	
序号	单体	图号	审查意见描述	违规类型	处理意见 设计单位回复意见
1	地下室	电施-38、39	战时应急照明需配置 EPS (3小时)	设计深度	修改图纸 反馈意见 人防总箱 P1回路处已设置
2	地下室	平面图	宜绘出防火分区示意图, 人防分区示意图, 以方便看图	设计深度	修改图纸 反馈意见 见电施42~54平面图补充
设计回复人				设计回复人联系电话	13588423404
设计回复时间		2018.4.27		设计单位盖章	





# 房屋建筑人防工程施工图设计文件审查

## 审查意见书（一审）

工程名称		嘉兴市南湖湖滨区域改造提升工程（嘉绢印象北翼1、2号楼，1号地下室，嘉绢印象主厂房修缮保护）		审查编号	[2018]-134
专业	暖通	主审人	徐伟	审查结论	<input checked="" type="checkbox"/> 通过 <input type="checkbox"/> 修改 <input type="checkbox"/> 一次审查退回
审查人	陈光	联系电话		审查人对设计回复确认签字	
序号	单体	图号	审查意见描述	违规类型	处理意见 设计单位回复意见
1			人防暖通设计基本满足设计要求		
2					
设计回复人				设计回复人联系电话	135 67123849
设计回复时间		2018.4.27		设计单位盖章	