

# 嘉兴市发展和改革委员会文件

嘉发改〔2018〕168号

---

## 关于嘉兴市城东再生水厂配套污水引流工程 项目可行性研究报告的批复

嘉兴市水务投资集团有限公司：

你司提交的《关于要求审批嘉兴市城东再生水厂配套污水引流工程可行性研究报告的请示》（嘉水务〔2018〕49号）收悉，该项目已由我委嘉发改〔2018〕93号批复项目建议书，经研究并报八届市政府第11次常务会议审议通过，原则同意嘉兴市规划设计研究院有限公司编制的可行性研究报告。现将有关内容批复如下：

### 一、项目建设必要性与可行性

目前，城东再生水厂一期工程即将建成试运行，但仅有城中片区域和湘家荡铁路以南区域的污水引入城东再生水厂处理，污

水总量约 2.6 万吨/日，且污染物浓度较低，无法满足城东再生水厂近期 4 万吨/日（远期 8 万吨/日）的处理能力。本项目的实施，将市区部分生活污水进行引流处理，有利于减轻市区污水外排压力，充分发挥城东再生水厂的经济社会效益，同时保证中环南路污水系统在检修期间正常运行，为外排一期系统停运检修创造条件。该项目的建设符合城市总体规划、土地利用规划，建设条件基本落实，建设方案设计基本合理，因此本项目的建设是必要且可行的。

## 二、项目选址

项目位于嘉兴科技城（大桥镇）。

## 三、建设规模及内容

建设配套引流泵站，排水规模 8.0 万吨/日；沿广益路、亚太路、南溪东路建设 DN1000 压力污水管约 3.09Km；过河段设置 DN1400 套管 0.66Km。

## 四、相关支撑性文件

- 1、国土：嘉南土国用（2007）第 1000119 号；
- 2、规划：选字第 330402201800024 号。

## 五、项目总投资及资金来源

本项目估算总投资 4328.15 万元，其中工程费用 3626.6 万元，工程建设其他费用 495.45 万元，预备费 206.1 万元。

资金来源：由市财政局在海绵城市建设资金中统筹。

## 六、项目业主：嘉兴市嘉源污水处理有限公司。

七、建设期限：14个月。

八、全省统一赋码：2017-330402-46-01-089917-000。

请据此抓紧编制工程初步设计报我委审批。

嘉兴市发展和改革委员会  
2018年7月2日



---

抄送：市政府办公室，市财政局、市建委、市环保局、市国土资源局、市国资委，市治水办、市海绵办，楼建明常务副市长、张仁贵副市长。

---

嘉兴市发展和改革委员会办公室

2018年7月2日印发

---