






嘉兴市城东再生水厂配套工程
 (亚太路~王庙塘桥北) 污水管道工程

竣工验收证书

工程名称	嘉兴市城东再生水厂配套污水引流工程 广益路(亚太路~王庙塘桥北)污水管道工程	开工日期	2018.12.28	对工程质量的评价, 质量等级评为: <u>合格</u> 。			
施工单位	嘉兴市嘉源建设股份有限公司	竣工日期	2019.3.27				
合同造价(万元)	141.9967万元	施工决算(万元)					
验收范围及数量: 竣工图范围内的压力管道、2500*3500 压力检查井、路面修复。				竣工验收日期 2019年5月8日			
存在问题及处理意见: 1. 局部倾斜的侧石不更换 2. 松动的水泥铺装面板更换				参加竣工验收单位意见			
				建设单位	 签名: <u>何昌</u> (公章)	设计单位	 签名: <u>李</u> (公章)
				监理单位	 签名: <u>李</u> (公章)	施工单位	 签名: <u>董</u> (公章)
				勘察单位	 签名: <u>王</u> (公章)	邀请单位	签名: (公章)

嘉兴市嘉源建设股份有限公司

2019年5月8日