

贯泾港水厂水源生态湿地治理综合服务用房建设工程项目竣工预验收纪要

一、工程名称：贯泾港水厂水源生态湿地治理综合服务用房建设工程项目

二、验收时间：2017年3月10日

三、验收地点：施工现场

四、通过验收小组人员对本工程质量进行验收，一致认为：质量控制资料完整符合要求，观感质量验收完整符合要求，功能性检测资料完整符合要求，验收结论合格，但还存在以下问题需进行整改：

1. 现场垃圾未清理干净。
2. 三层窗户发泡剂细节处理。
3. 大门钢雨蓬钢架四周油漆处理。
4. 蓄水试验未完成。
5. 个别灯具未亮，需更换。
6. 消火栓油漆需修补到位。
7. 窗边门边收头未到位。

以上问题在五天内整改完成并由业主、监理共同复查！

五、验收小组人员签名：

建设单位：  王报毅	勘察单位：  周水芳	设计单位：  邱红	监理单位：  傅志军	施工单位：  钟俊
--	---	---	---	--