

竣工验收证书

施管表 2

工程名称	嘉兴市污水处理扩容工程外排三期（输送管线及泵站部分）施工 03 标	开工日期	2019 年 5 月 6 日	对工程的质量评价	
施工单位	浙江协和建设有限公司	竣工日期	2021 年 7 月 8 日	合格	
合同造价 (万元)	5672.8327 万元	施工决算 (万元)		竣工验收日期 2021 年 9 月 26 日	
验收范围及数量:				参加竣工验收单位意见	
<p>1、主管线：秀洲界~3-1#泵站管道总长约 4.7km，其中开挖施工长约 2.7km，采用 DN1400 钢管；顶管施工长约 2km，采用 DN1400 钢管、DN1400 球墨铸铁管、DN1800 钢筋砼管，最大顶进距离为 317m；主管线涉及一座管桥、13 座沉井，其中工作井为 4 座 8m×4m、1 座 Φ8m、1 座 Φ10m；接收井为 2 座 Φ4.5m、1 座 Φ5m、4 座 4.5m×4m。</p> <p>2、3-1#泵站：设计规模 22.5 万 m³/d，新建泵房及调节池 1 座，调节池及泵房池体长 76.8m，宽 43.2m，调节池池体高 4.6m，泵房池体高 7.1m；泵房上部结构为一层框架结构，建筑面积为 289.9m²，建筑高度 11.4m。检修用房 1 座，采用框架二层（局部三层），建筑面积为 1717.2m²，建筑高度二层 8.4m，三层 12.55m。泵站区域内涉及围墙、道路、绿化、综合管线及相关井类等。</p>				建设单位	设计单位
				监理单位	施工单位
存在问题及处理意见:				勘察单位	邀请单位
竣工资料需进一步完善。					