

竣工验收证书

工程名称	嘉兴市污水处理扩容工程外排三期(输送管线及泵站部分)余云公路一期拓宽段污水管线工程施工	开工日期	2017.8.23	对工程质量的评价, 质量等级评为: <u>合格</u> 。			
施工单位	恒基建设集团有限公司	竣工日期	2018.12.6				
合同造价(万元)	1871.3411万元	施工决算(万元)					
验收范围及数量: 竣工图范围内的排水管道及构筑物。				竣工验收日期 2019年1月8日			
存在问题及处理意见: 1. 视场需增加标志桩(预留、用顶部位的起点及终点) 2. 管桥的涂料需进一步处理。 3. 管桥螺母需做防锈处理。				参加竣工验收单位意见			
				建设单位	 签名: <u>沈</u> (公章)	设计单位	 签名: <u>沈</u> (公章)
				监理单位	 签名: <u>沈</u> (公章)	施工单位	 签名: <u>吕</u> (公章)
				勘察单位	 签名: <u>沈</u> (公章)	邀请单位	签名: _____ (公章)