

# 竣工验收证书

工程名称	嘉兴市城东再生水厂配套污水引流工程设计采购施工 EPC 总承包项目			对工程质量的评价, 质量等级评为: <u>合格</u> 。			
工程总承包单位	嘉兴市规划设计研究院有限公司	开工日期	2018年12月13日				
施工单位	嘉兴市嘉源建设股份有限公司	竣工日期	2019年9月5日				
合同造价(万元)	2866.8855万元	施工决算(万元)					
验收范围及数量:				竣工验收日期			
<p>1、管道: D1420*16 的 Q235B 钢管顶管约 260.5m, DN1000 玻璃钢夹砂管内衬管约 273 米, DN1000 球墨铸铁压力污水管约 989.7m;</p> <p>2、沉井: 8m*4m 的工作井 3 座、Φ4.5m 的接收井 1 座、4m*4m 的接收井 2 座, 2.5m*8.7m 连接沉井 1 座;</p> <p>3、新建泵站 1 座; 平面尺寸为 15m*10m, 规模为 80000t/d。</p> <p>4、新建附房 1 座, 建筑面积为 316.9 平方米。</p>				2019年9月20日			
				参加竣工验收单位意见			
				建设单位	签名:  (公章) 	设计单位	签名:  (公章) 
				监理单位	签名:  (公章) 	工程总承包单位	签名:  (公章) 
勘察单位	签名:  (公章) 	施工单位	签名:  (公章) 				
存在问题及处理意见:							
<p>1. 2# 电柜控制柜面板急停按钮过损;</p> <p>2. 配电箱进线管空隙封堵防止蛇鼠串入;</p> <p>3. 排水管统一白色涂料涂刷;</p> <p>4. 电柜内统一除尘端子排防护板缺失。</p>							